

2026年7月23日

お客様各位

光陽産業株式会社

日本ガス機器検査協会受験の「J I S 認証品出荷停止」のお知らせ

標記の件、先日「機器接続ガス栓（25A）」の「生産工場変更による製品試験」におきまして不合格の通知を受けました。その結果、日本ガス機器検査協会（以下 J I A）より製品出荷停止の要請を受け、以下の通り、弊社からの出荷停止処置を取らせていただきます

ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

【経緯】

■ 2026年6月5日

- ・ J I S 型式申請を実施（機器接続ガス栓：25A）

■ 2026年7月21日

- ・ 当該ガス栓において「フレキ管の引張り試験」を実施したところ、基準値を下回る数値が検出され「不適合の判定」を受ける。

■ 2026年7月23日

- ・ 当該ガス栓において「製品試験 不適合項目通知書」並びに「製品出荷停止の要請について」の発行を受ける。
- ・ 通知書受理後、弊社からの対象商品の出荷停止を実施

【出荷停止対象範囲】

- ・ J I S 認証番号 J I 0 3 0 8 0 0 1 の商品全般

※ J I A にて J I S 認証を受けている貴社ご採用品（詳細別紙参照）

【出荷停止期間】

- ・ 2026年7月23日から J I A による出荷停止措置解除決定までの期間

【今後の予定】

- ・ 今回の不適合の発生原因に関係しない製品については「段階的に解除することは可能である」と J I A には確認しておりますので、当該機種以外の部分的出荷停止の解除を実施します。

当該ガス栓におきましては、J I A のフォローアップを受けた後、早期の出荷停止措置解除決定次第、弊社からお客様へのお荷再開のご連絡をさせていただきます。

以上